

V Boršicích dne 26.9.2017

Dodatečné informace č. 1 k zakázce
„ SBĚRNÝ DVŮR BORŠICE – STAVEBNÍ ČÁST “

Zadavatel	Název	Obec Boršice
	Sídlo	Boršice 7, 687 09 Boršice
	kód právní formy	801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy
	IČ	00290823
	DIČ	CZ00290823

Dotaz č.1 :

V PD výkres B. Souhrnná technická zpráva se na straně 4 uvádí, že výztuž bude provedena z KARI sítě 150x150x6 mm.

Výkres 002/4 uvádí, že.

Pokud by měla být výztuž provedena z KARI sítě 100x100x6 mm, obsahuje položka č. 14 soupisu prací malé množství

Odpověď:

Položka č. 14 Výkazu výměr, kód 631361921RT5 a udaných "rozměrů" (651.5*2)*1.01*3.301*0.001 zcela zřetelně udává, že se jedná o KARI 150x150x6 mm.

Dotaz č. 2 :

Objekt 005 kanalizace

Soupis prací obsahuje položku č. 50 LED reflektor 50W s PIR čidlem, IP65, stud. bílá (min 5000K).

K čemu tento reflektor bude u kanalizace sloužit?

Nejedná se o duplicitní položku z objektu 003 elektroinstalace?

Odpověď:

Ano, jedná o duplicitu z obj. 003, položka č. 50 VV do obj. 005 nepatří, děkujeme za upozornění.

Ing. Roman Jílek, starosta obce